



BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ



AC 012

BBJ



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ

BBJ

CERTYFIKAT

BBJ

BBJ

uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/38/07/M1

No. B/12/38/07/M1

Posiadacz certyfikatu: ELEKTRA Sp.j.
(Nazwa i adres) Włodzimierz Nyc, Witold Nyc
Certificate holder: ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa, Poland
(Name and address)

Producent: ELEKTRA Sp.j.
(Nazwa i adres) Włodzimierz Nyc, Witold Nyc
Manufacturer: ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Przewody grzejne z jedną lub z dwiema żyłami grzejnymi
Name of the product: z drutów oporowych, o izolacji z polietylenu usieciowanego, ekranowane, w osłonie polwinitowej.
Cross-linked polyethylene insulated, polyvinyl chloride sheathed heating cables, with metallic screen, with single or two resistance conductors.

Typ (model): VC; VCS; VCD; VCSD
Type (model): (według IEC 60800 typ 800 IEC 20 XLPE 80/PVC 70)
(according to IEC 60800 type 800 IEC 20 XLPE 80/PVC 70)

Dane techniczne: Napięcie znamionowe 300/500 V, liczba żył grzejnych
Technical data: 1 lub 2, rezystancja jednostkowa żyły grzejnej w temp. 20°C od 0,022Ω/m do 577Ω/m, dopuszczalna długotrwałe temperatura na powierzchni przewodu 70°C.
Rated voltage 300/500 V, number conductors 1 or 2, the resistance of heating conductor at 20°C from 0,022Ω/m to 577Ω/m, operating surface temperature 70°C.

System certyfikacji: 5 według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide 67

Data ważności: 2012-01-21
Valid until:


Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa norm(-y):
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-IEC 800:1998	TP-06.133	BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

z up. Bnorowski
Jerzy Kociszewski

Warszawa, 2010-12-22